

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
заместителя Министра –
Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь
от 06.12.2019 № 57

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – Общие СЭТ), специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740 (далее – Специфические СЭТ), субъектами, содержащими и (или) эксплуатирующими общежития и иные места проживания (далее – места проживания).

Дата начала заполнения					Дата завершения заполнения				
число	месяц	год	ч.	мин.	число	месяц	год	ч.	мин.
время					время				

Дата направления			
число	месяц	год	

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки ☐ (выборочной ☐ или внеплановой ☐
для использования при планировании проверок ☐
в ходе мониторинга ☐ (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта _____

Место нахождения субъекта (объекта субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____

Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____.

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<*>:

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование)	Структурны е элементы нормативны х правовых актов, технических нормативны х правовых актов, устанавлива ющих требования	Сведения о соблюдении субъектами требований				Примечание (пояснение)
			Да	Нет	Не тре- бует -ся	Коли- чествен- ный показа- тель	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной руководителем организации.	п. 3 ССЭТ п. 18 ОСЭТ					
2.	Помещения объекта изолированы от жилых помещений многоквартирных жилых домов и имеют отдельные входы (выходы) (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах).	п. 16 ОСЭТ					
3.	Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения).	п. 7 ОСЭТ					
4.	Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии.	п. 7 ОСЭТ					
5.	Содержание и эксплуатация оборудования объекта соответствует инструкциям по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования).	п. 8 ОСЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, отсутствуют лекарственные средства с истекшим сроком годности.	п. 10 ОСЭТ					
7.	На объекте оборудованы специальные места или комнаты для курения, в которых перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие помещения не допускается (для объектов, в которых разрешено курение).	п. 24 ОСЭТ					
8.	Территория объекта содержится в чистоте.	п. 17 ОСЭТ					
9.	Для хранения инвентаря для уборки территории объекта выделено отдельное помещение или специальное место.	п. 17 ОСЭТ					
10.	На территории созданы условия для сбора отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях.	п. 17 ОСЭТ					
11.	Элементы мусоропровода, помещения мусороприемной камеры содержатся в чистоте (для мест проживания, оборудованных мусоропроводами).	п. 10 ССЭТ					
12.	Контейнер для сбора твердых коммунальных отходов размещается в мусороприемной камере с обеспечением к нему доступа, либо на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, либо на других специально оборудованных конструкциях (для мест проживания с выведенными из эксплуатации мусоропроводами).	п. 10 ССЭТ					
13.	Площадки и конструкции для сбора отходов содержатся в чистоте.	п. 17 ОСЭТ					
14.	Номера для проживания, в том числе жилые помещения общежитий, имеют естественное и искусственное освещение.	п. 5 ССЭТ					
15.	Остекление оконных проемов целостное.	п. 20 ОСЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте.	п. 20 ОСЭТ					
17.	В жилых помещениях мест проживания (за исключением мест проживания, оборудованных автономной системой отопления) в течение отопительного периода соблюдаются следующие параметры микроклимата: температура воздуха (плюс 18 – плюс 24 °С), относительная влажность (не более 60 процентов), скорость движения воздуха (не более 0,3 м/с).	п. 6 ССЭТ					
18.	Система приточно-вытяжной вентиляции объекта оборудована отдельно от системы вентиляции многоквартирного жилого дома (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах).	п. 19 ОСЭТ					
19.	Вентиляционная система находится в исправном состоянии и чистоте.	п. 19 ОСЭТ					
20.	На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта.	п. 19 ОСЭТ					
21.	Проводится определение эффективности работы вентиляционных установок не реже одного раза в 3 года.	п. 19 ОСЭТ					
22.	Кухни мест проживания оснащены оборудованием для приготовления пищи, умывальными раковинами, столами.	п. 12 ССЭТ					
23.	Объект обеспечен холодным водоснабжением из централизованной системы питьевого водоснабжения и горячим водоснабжением (при отсутствии централизованной системы питьевого водоснабжения объект обеспечен питьевой водой из нецентрализованной системы питьевого водоснабжения).	п. 21 ОСЭТ					
24.	Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии.	п. 22 ОСЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Ванные (душевые) комнаты в местах проживания оснащены санитарно-техническим оборудованием (ванными, душевыми кабинами), смесителями с подводкой проточной горячей и холодной воды.	п. 13 ССЭТ					
26.	Помещения объекта оборудованы туалетами для работников и (или) посетителей (при отсутствии централизованной системы водоотведения объекта в сельской местности устроен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом или установлен биотуалет, которые находятся на расстоянии не менее 20 метров от производственных помещений объекта).	п. 23 ОСЭТ					
27.	Туалеты и (или) биотуалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте.	п. 23 ОСЭТ					
28.	В туалетах мест проживания установлены унитазы, крепежные устройства (держатели) для туалетной бумаги, ведра (урны).	п. 14 ССЭТ					
29.	Туалеты оборудованы умывальными раковинами со смесителями с подводкой проточной горячей и холодной воды, электрополотенцами или крепежными устройствами для одноразовых бумажных полотенец, а также ведрами (урнами), дозаторами с косметическими моющими средствами. В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены.	п. 14 ССЭТ п. 23 ОСЭТ					
30.	Не допускается эксплуатация пришедших в негодность:	п. 3 ОСЭТ	×	×	×	×	×
30.1.	инженерного оборудования;	-//-					
30.2.	систем отопления;	-//-					
30.3.	вентиляции;	-//-					
30.4.	освещения;	-//-					
30.5.	водоснабжения;	-//-					
30.6.	водоотведения;	-//-					
30.7.	санитарно-технического оборудования.	-//-					

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	В помещениях объекта поддерживается чистота.	п. 3 ОСЭТ					
32.	Оборудование и мебель мест проживания содержатся в чистоте и технически исправном состоянии.	п. 15 ССЭТ					
33.	Оборудование и мебель мест проживания выполнены из материалов, подвергающихся очистке.	п. 16 ССЭТ					
34.	Уборка, в том числе влажная, номеров для проживания в гостиницах, мотелях, хостелах и иных местах проживания, за исключением общежитий, проводится ежедневно и перед заселением потребителя.	п. 17 ССЭТ					
35.	Уборка, в том числе влажная, мест общего пользования в местах проживания проводится ежедневно и по мере необходимости.	п. 17 ССЭТ					
36.	Генеральная уборка и дезинфекция помещений проводятся не реже одного раза в месяц.	п. 3 ОСЭТ					
37.	Влажная уборка проводится с использованием моющих средств, разрешенных к применению в соответствии с инструкциями по их применению.	п. 17 ССЭТ					
38.	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами.	п. 6 ОСЭТ					
39.	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.	п. 6 ОСЭТ					
40.	Жилое помещение (его часть) в общежитии предоставляется в размере не менее 6 кв. метров жилой площади на одного человека.	п. 7 ССЭТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Каждое спальное место в местах проживания обеспечено чистым постельным бельем и постельными принадлежностями (матрасами, на матрасниках, одеялами, подушками).	п. 18 ССЭТ					
42.	Смена постельного белья в местах проживания проводится не реже одного раза в 7 дней, а также при загрязнении и перед заселением потребителя (нанимателя жилого помещения в общежитии).	п. 19 ССЭТ					
43.	Чистое и грязное постельное белье хранится в отдельных помещениях (местах).	п. 20 ССЭТ					
44.	Чистое постельное белье хранится на полках, стеллажах или в шкафах с покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств и средств дезинфекции.	п. 20 ССЭТ					
45.	Хранение грязного постельного белья на полу не допускается.	п. 20 ССЭТ					
46.	Для транспортировки постельного белья используется отдельная тара для чистого и грязного постельного белья с соответствующей маркировкой, без дефектов.	п. 21 ССЭТ					
47.	Тара для транспортировки постельного белья выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств и средств дезинфекции.	п. 21 ССЭТ					
48.	Стирка постельного белья производится в прачечных и (или) в местах проживания (при создании условий для ее проведения, а также условий для сушки и глажения постельного белья).	п. 22 ССЭТ					
49.	Стены и пол помещений (мест) для хранения, стирки и сушки постельного белья выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств и средств дезинфекции.	п. 23 ССЭТ					

[illegible]

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявленное требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (2 балла).
2. «Нет» – (0 - 1 балл):
 - 1 балл – если требование реализовано не в полном объеме;
 - 0 баллов – если требование не реализовано.
3. «Не требуется» – (2 балла)

Оценка результатов

№ п/п	Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санитарно-эпидемиологического благополучия	Фактическое количество баллов	Число признаков	Максимальное количество баллов	Риск не выражен или выражен слабо – от...баллов до...баллов	Средняя степень риска – от...балло в до...баллов	Выраженный риск – менее...баллов
1.	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания		58	116	116-101	100-81	80 и менее

Итоговая оценка _____
 (риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)